




DETALLE DE LA REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA



DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA



NOTAS:


- LA TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO ES PVC SERIE 20, DESDE 8" Ø HASTA 18" Ø. CUALQUIER OTRO DIÁMETRO MAYOR SE ESPECIFICARÁ EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- CONSTRUIR CADA POZO DE VISITA A NO MÁS DE 90 MTS. ENTRE POZO Y POZO, ESTOS SE UTILIZAN PARA LA UNIÓN DE DOS O VARIAS TUBERÍAS Y EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIÁMETRO, DIRECCIÓN Y PENDIENTE.
- DEBERÁ DEJAR INDICADO EN EL PLANO PARA LA RECEPCIÓN DE LA RED, EN DONDE DEJA INSTALADA LA DESCARGA SANITARIA.

ANCHO DE ZANJA (A)

DIÁMETRO NOMINAL(D)	ANCHO	
CMS	PULG.	MTS.
20	8	0.80
30	12	0.85
35	14	0.90
40	16	0.95
45	18	1.10
50	20	1.15
61	24	1.30
91	36	1.70
107	42	1.90
122	48	2.10
140	54	2.30
152	60	2.50


ACOTACIONES METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. (V)O LO QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LA TUBERIA SELECCIONADA. NT= NIVEL DE TERRENO NATURAL. 1/0 PAVIMENTO

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA

- TUBERÍA PROYECTO DE 20 CM (8"Ø)
 - TUBERIA EXISTENTE DE 20 CM (8"Ø)
 - TUBERÍA EXISTENTE DE 38 CM (15"Ø)
 - Po.Va EXISTENTE
 - DESCARGAS SANITARIAS A TUB. DE 20 CM
 - COTAS DE REPROYECTO
 - COTAS EXISTENTES
 - ÁREA DE HUNDIMIENTO
 - TOMA DOMICILIARIA A TUB. DE 4"Ø
- PROYECTO:**
- 60.00 M.L. DE TUBERÍA DE 20 CM (8"Ø)
 - 8 DESCARGAS SANITARIAS A TUB. DE 20 CM
 - 8 TOMAS DOMICILIARIAS A TUB. DE 4"Ø
 - 2 INTERCONEXIONES
 - PROF. PROM. : 2.42 MTS.
 - TODO EN PAVIMENTO DE CONCRETO



POR LA PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO O LA NATURALEZA GRANULAR DE LOS ESTRATOS PROFUNDOS (ARENAS) ES RECOMENDABLE ADEMAR LAS PAREDES DE LA ZANJA, DE ACUERDO A LA SECCIÓN PROPUESTA EN EL PROYECTO.

Observaciones:
Escala: SIN ESCALA
Proyecto: DIRECCIÓN DE PROYECTOS/INGLESSY BUENO SANCHEZ
V.O.Ba. Director General de Agua Potable y Drenaje Sanitario:
Revisor por Gerente Técnico:
ING. GILBERTO ESCOBEDO LEOS
Aprobado por Gerente General:
ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA
Modificación Ant.:
MAYO 2023
ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA

NOTA: LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ÚNICO DE PROYECTO

Proyecto: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Ubicación: CALLE TORREÓN / CALLE EJIDO Y CALLE 3, FRACC.MODERNO
H. Matamoros, Tam.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
GERENCIA TÉCNICA
Av. Virgilio Garza Ruiz S/N, Acceso a Frecc. Puerto Rico
Tels. (868) 150-2141 Y 150-2144

